



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 1G/2024

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Zawory skośne
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Zawory skośne grzybkowe ze stopu miedzi odcinające typ 15... , antyskażeniowe typ 16... i prosty 11...**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Do stosowania w instalacjach zimnej i ciepłej wody, w tym do przesyłania wody pitnej.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **SCHLOSSER ARMATUREN GmbH & CO. KG 57462 Olpen im Dohm 3, Niemcy**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **UAB GERUNDA, Kalvarijos G. 7, 46349 Kaunas. Litwa**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4.**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu: **PE-EN 1213: 2002 „Armatura w budynkach. Zawory zaporowe ze stopów miedzi do instalacji wodociągowych w budynkach. Badania i wymagania”.**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
 - 7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Max ciśnienie wody	1,0Mpa (10bar)	
Temperatura wody	0-90°C	
Zakres połączeń średnic	1/2" ÷ 2"	
Materiał korpusu i głowicy / materiał grzybka	Stop miedzi / uszczelnienie z EPDM	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Zigmantas Kazlauskas

Kaunas 20.11.2024r.

