

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Deklaracja zgodności nr DZ/BPressGas/07

1. Producent wyrobu budowlanego:

Złączki z brązu:
IBP Instal fittings Sp. z o.o.
ul. Obodrzycka 61
61 – 249 Poznań
POLSKA

Złączki z miedzi:
IBP Atcosa, S.L
Polígono Ind. Quintos Aeropuerto
Apartado de Correos nº 16, 14080 Córdoba,
HISZPANIA

Montaż/Pakowanie:
IBP Instal fittings Sp. z .o.
ul. Za Motelem 2A, 62-080
Tarnowo Podgórne/Sady
POLSKA

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

>B< Press Gas - złączki zaprasowywane do instalacji gazowych:
PG 5000 – produkowane z miedzi
PG 4000 – produkowane z brązu

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

Kod PKWiU – 24.44.26 - Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, z miedzi i jej stopów.

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego :

Złączki zaprasowywane typu >B< Press Gas serii PG 4000 i PG 5000 z brązu i miedzi:
- przeznaczone do wykonywania połączeń na rurach z miedzi w instalacjach gazowych
- przeznaczone do instalacji na paliwa gazowe wg PN-C 04750:2011
- przeznaczone do instalacji argonowych

5. Specyfikacja techniczna:

- Aprobata Techniczna nr AT/2010-04-04 „Połączenia zaciskowe. Złączki zaprasowywane typu >B< Press Gas serii PG 4000 i PG 5000, z brązu i miedzi do instalacji gazowych”, wydanie I/2010, ważna do 10.05.2015, wydana przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie + aneks nr 1+ aneks nr 2 (przedłużający ważność Aprobaty Technicznej nr AT/2010-04-04 do 10.05.2016)
- PN-EN 1775:2009 – „Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynków - Maksymalne ciśnienie robocze ≤ 5 bar - Zalecenia funkcjonalne”

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

- typoszereg wymiarów: DN12, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40 i DN50,
- maksymalne ciśnienie pracy MOP 5
- zakresu temperatury pracy $-20^{\circ}\text{C} \div +60^{\circ}\text{C}$

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej:

Certyfikat zgodności nr 62/10 oraz 63/10 wydane przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie (ważne do 10.05.2016).
Dokonano oceny zgodności według Systemu 1 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.11 sierpnia 2004r, w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

8. Gwarancja

Łączniki producenta (pkt 1) objęte są 10 –letnim okresem gwarancji, który liczony jest od dnia sprzedaży z siedziby producenta (IBP Instal fittings Sp. z o.o., ul. Za Motelem 2A, 62-080, Tarnowo Podgórne/Sady, Polska) do pierwszego odbiorcy.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 5.

Poznań 23. 06. 2015

Magdalena Jakubaszko
Quality Manager



zał. nr P-4.02/2